



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA – C.F.80002130195
Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dirigente: Avv. Massimo Placchi
e-mail: patrimonio@provincia.cremona.it - PEC: protocollo@provincia.cr.it

Oggetto: I.I.S. Pacioli- CREMA- Lavori di adeguamento normativo e riqualificazione delle coperture. Lavori di adeguamento impianto elettrico, ed opere varie di riqualificazione. PRECISAZIONI ALLEGATO 3 AL BANDO DI GARA.

1) Si precisa che, dal computo metrico:

1. PLAFONIERE LED PRISMATE – 6800 lm - 42 w N.164; consumo giornaliero di progetto 164 x 42 x 10 ore = 68.880 w
2. PLAFONIERE AD INCASSO X CONTROSOFFITTATURE – 3700 lm – 31w N. 4 consumo giornaliero di progetto 4 x 31 x 10 ore = 1.240 w
3. PLAFONIERE A TENUTA STAGNA – 3200 lm – 25w N. 30; consumo giornaliero di progetto 30 x 25 x 10 ore = 7.500 w
4. Tot. consumo giornaliero di progetto = 77.620 w

Il risparmio dovrà essere calcolato sul consumo giornaliero di 77.620 w = **77,62 kWh**.

2) Si precisa che, per quanto riguarda l'aumento degli apparati, dovrà essere valutato rispetto alle tipologie 1, 2 e 3 precedenti.

Sono esclusi gli apparecchi di cui al punto 29 – A.29 del computo metrico: apparecchi illuminanti autonomi led a bandiera.

Cremona, lì 07/02/2018

IL RUP
Ing. Massimiliano Rossini