

QUESITO 8

Con riferimento a quanto riportato alle pagg. 17 – 18 dell'Allegato n. 2 - Prescrizioni tecniche Opere Stradali, ove è previsto che il peso dei provini di conglomerato bituminoso, a caldo o a freddo, da costipare con pressa giratoria debbano essere di peso compreso tra 4.500 – 6.000 g., si chiede di confermare che tale peso possa variare per ottenere provini aventi un'altezza tale da rientrare nei limiti normativi per la determinazione della Resistenza a trazione indiretta e della determinazione del Modulo di rigidezza.

RISPOSTA QUESITO 8

Il peso dei provini di conglomerato bituminoso riportato nell'allegato 2 è solamente indicativo in quanto rappresentativo di un quantitativo di conglomerato apprezzabile per l'esecuzione delle prove di laboratorio. Pertanto esso può variare al fine di rispettare i limiti previsti dalla norma per le prove evidenziate nel quesito.