DATI TECNICI FUNZIONALI	
INTERFERENZE STRADALI, FERROVIARIE E FLUVIALI	
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO (m)	
PROGRESSIVA (m)	
INTERFERENZE VARIE	
PUNTI DI MISURA - GIUNTI DIELETTRICI	SE4
SFIATI	
OPERE DI PROTEZIONE MECCANICA	
PEZZI SPECIALI IN LINEA	131
TUBAZIONE	3.10.50 | 2.86.86
FUNZIONI DEL "PUNTO"	21809/1 (PARTICOLARI P.I.D.A.)
DISEGNI DI DETTAGLIO E SEZIONI	
CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSIONE DI PROGETTO 24.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 24.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.30

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008

DATI GENERALI

DN 150/100 SP 7.1/5.20 (UNI-EN) 15.00 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 15.00 m.

PLANIMETRIA 1:2000

CONFINI AMMINISTRATIVI


F.6 COMUNE DI SAN BASSANO (CR)
F.6
F.12
COMUNE DI FORMIGARA (CR)
F.12
194
24
161
129
" Pozzo "
Punto di consegna Biometano (Da realizzare)
Imp. 21809
Met. Allocc. RINGAS ADDA
di Formigara DN 150/100 (Da realizzare)
Punto di intercettazione tipo P.I.D.A. (Da realizzare)
Tubo_A_3000
Tubo_A_1200
Tubo_A_1200
Tubo_A_1000
Tubo_A_1000
Tubo_A_1000
Tubo_A_500
Tubo_A_500
Tubo_A_500